

U-12-04 Közmű és tervegyeztetések 1. számú melléklet	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2022.12.01-től
Üzemeltetői előírások hálózatunk megközelítésére, keresztezésére vonatkozóan		
Verziószám: 2.	Selejtezhető: -	

Az E-közmű rendszeren keresztül a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. felé benyújtott kérelmek elbíráláshoz az alábbi mellékletek csatolása szükséges:

- Átnézeti helyszínrajz a tervezési határok megjelölésével.
- Részletes helyszínrajz (PDF formátumban) az összes érintett közművezeték, valamint párhuzamos nyomvonalvezetés mellett a vízszintes védőtávolságok feltüntetésével.
- A tervezett nyomvonal által megközelített és/vagy keresztezett műtárgyak közötti palásttávolságok hossz-, illetve keresztmetszeti ábrázolása.
- Az alkalmazásra kerülő műszaki megoldásokat részletesen bemutató műszaki leírás.
- EOv koordináta helyes DWG helyszínrajz.

Általános műszaki előírások

- A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett vezetékek nyomvonalától 2-2 méteren belül kizárólag kézi földmunka végezhető.
- A keresztezéseknél a vezetékünk pontos helyét kutatóárokkel kell meghatározni.
- A vezetékek keresztezéséhez keményfalú, SDR 11 szabványos méretarányú KPE vagy acél anyagú védőcső alkalmazását kérjük.
- A beépített védőcsőnek reális mechanikai védelmet kell nyújtania későbbi kézi földmunka során, emellett kellő állékonyságot szükséges biztosítani egy esetleges hibalehárítás során alkalmazott, akár 2x8 méter alapterületű munkagödör létesítése esetén is.
- Vonalas létesítmények esetén a keresztező jellegű védelmet legalább 3 méter, a párhuzamos védőtávolságon belüli huzamos megközelítés esetén legalább 10 méter hosszban szükséges biztosítani.
- A vezetékek keresztezése lehetőség szerint derékszögben, de minimum 45°-ban történhet.
- Amennyiben útépítés/burkolat-helyreállítás során érintenek a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő víz- és/vagy szennyvízvezetéseket, úgy a tolózárok csapszekrényét, illetve a víz- és szennyvízvezetékek aknafedlapjait kérjük szintbe hozni. A vízvezeték fölött kérjük a minimális, szabványos 1,2 méter földtakarás tartását.

Védőtávolságokra vonatkozó előírások

- A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett vezetésektől üzemeltetési szempontból 1 méter vízszintes védőtávolságot szükséges tartani.
- Út alatti átfúrás egyedi elbírálás alapján, kizárólag szakfelügyelet mellett történhet! A tervezett földkábel és a vízvezeték, illetve a tervezett földkábel és a szennyvízcsatorna között keresztezés esetén minimum 20 cm függőleges palásttávolságot szükséges tartani.
- A társaságunk által üzemeltetett vezetésektől NA 300-as méretig épülettel, építménnyel 3-3 méter védőtávolságot kell tartani, míg NA 300-nál nagyobb átmérő esetén 5-5 métert. A beépítésnél kérjük figyelembe venni, hogy a vezeték nyomvonalát szabadon kell hagyni és a mindenkori megközelíthetőségét biztosítani kell.

Felhagyott közművekre vonatkozó előírások

- A védőtávolságon belül felhagyott közműveket – a hozzáférés, illetve a későbbi azonosítási nehézségek elkerülése érdekében – nyílt árkos munkavégzés esetén kérjük eltávolítani.
- A kivételes indokokkal földben hagyott idegen csővezetékek végeit vízzáróan le kell zárni, illetve lehetőség szerint a vezetéket teljes hosszában kiinjektálni.

Oszlopok építésére vonatkozó előírások

- Új oszlop alapozási módjára és geometriai méreteire vonatkozóan, illetve régi oszlop megszüntetéséhez vázlatrajzot szükséges mellékelni, továbbá a műszaki leírásban a tervezett műszaki megoldást részletezni.
- Új oszlop létesítése során a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett víz- és szennyvízvezetékek és az oszlop alapteste között minimum 1 méter palásttávolságot szükséges tartani.
- Amennyiben a védőtávolság nem tartható, és az oszlop máshová nem helyezhető el, úgy oda kazánlemez elhelyezését kérjük, amelynek minimális méretei: 1,00x1,50x0,005 méter. A kazánlemez úgy helyezendő el, hogy a hosszabb oldala a vízvezetékkel párhuzamos legyen.